

Relevamiento Luminarias Fideicomiso

Punto de muestra	Sector	Altura techo	Altura plano de trabajo	Cantidad de luminarias	Lámpara por luminaria	Tipo de lámpara	Valor medido estudio	Valor requerido	OK / NO OK	Nexas luminarias a instalar por alternativa 4
1	Director	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	302,33	300	OK	2
1 BIS	Ministerio	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	300	300	OK	2
2	Director 2	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	245,44	300	NO OK	2
3	Director 3	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	301	300	OK	2
4	vice-presidente	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	237,67	300	NO OK	2
5	Vice-presidente 2do	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	334,11	300	OK	
6	Presidente	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	481,89	300	OK	
7	Sala de Reuniones	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	330,44	300	OK	
8	Director IV	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	339,67	300	OK	
9	Director V	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	354,22	300	OK	
10	Director VI	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	230,67	300	NO OK	2
11	Gerente de Recupero	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	259,22	300	NO OK	2
12	Gerente de Sistemas	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	187,44	300	NO OK	2
13	Gerente de Administración	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	325,78	300	OK	2
14	Director VII	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	150,56	300	NO OK	1
15	Administración	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	261,33	300	NO OK	3
16	Comedor	2,8	0,76	10	1	Master PL 4 pin 55w	345,33	300	OK	
17	Archivo I	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	279,44	300	NO OK	2
18	Compras y Servicios	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	258,44	300	NO OK	2
19	Archivo II	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	125,44	300	NO OK	1

Relevamiento Luminarias Fluocomiso

Punto de muestra	Sector	Altura techo	Altura plano de trabajo	Cantidad de luminarias	Lámpara por luminaria	Tipo de lámpara	Valor medido estudio	Valor requerido	OK / NO OK	Nexas luminarias a instalar por alternativa 4
20	Archivo III	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	153,22	300	NO OK	1
21	Archivo IV	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	138	300	NO OK	1
22	Calienter	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	286,44	300	NO OK	3
23	Archivo V	2,66	0,76	12	1	Master PL 4 pin 55w	315,44	300	OK	6
24	Sala de Cableado	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	88,22	300	NO OK	2
25	Sala de Espera	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	248,22	300	NO OK	2
26	Recepción	2,8	0,76	10	1	Master PL 4 pin 55w	337	300	OK	
27	Mesa de Entradas	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	137,88	300	NO OK	1
28	Sala de Atención	2,8	0,76	3	1	Master PL 4 pin 55w	226,44	300	NO OK	1
29	Sala de Atención II	2,8	0,76	0	1	Master PL 4 pin 55w	217,56	300	NO OK	1
30	Fotocopiadora	2,66	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	312	300	OK	1
31	Sala de Atención III	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	307,56	300	OK	1
32	Sala de Atención IV	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	222,44	300	NO OK	1
33	Jefe de Recupero	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	230,89	300	NO OK	1
34	Archivo VI	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	346,33	300	OK	
35	Administración	2,8	0,76	27	1	Master PL 4 pin 55w	233,06	300	NO OK	12
36	Recupero I	2,66	0,76	12	1	Master PL 4 pin 55w	267,77	300	NO OK	6
37	Jefe de Recupero	2,66	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	293,22	300	NO OK	1

Relevamiento Luminarias Fideicomiso

Punto de muestra	Sector	Altura techo	Altura plano de trabajo	Cantidad de luminarias	Lámpara por luminaria	Tipo de lámpara	Valor medido estudio	Valor requerido	OK / NO OK	Nevas luminarias a instalar por alternativa 4
38	Asesoría Legal	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	244,11	300	NO OK	1
39	Recupero II	2,66	0,76	14	1	Master PL 4 pin 55w	243,64	300	NO OK	7
40	Jefe Recupero	2,66	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	306,56	300	OK	1
41	Jefe de Recupero II	2,66	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	257,56	300	NO OK	1
42	Secretaría Gerencia	2,8	0,76	11	1	Master PL 4 pin 55w	253,11	300	NO OK	6
43	Secretaría Presidencia	2,8	0,76	1	1	Master PL 4 pin 55w	166,78	300	NO OK	1
44	Secretaría Asesor Legal	2,8	0,76	1	1	Master PL 4 pin 55w	179,44	300	NO OK	1
45	Director	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	311,56	300	OK	2
46	Jefe Finanzas	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	260,89	300	NO OK	1
47	Contaduría	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	210,78	300	NO OK	1
48	Archivo	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	341,89	300	OK	
49	Comedor	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	365,89	300	OK	
50	Fumadero	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	567,33	300	OK	
51	Archivo	2,8	0,76	6	1	Master PL 4 pin 55w	90,89	300	NO OK	3
52	Libería	2,8	0,76	4	1	Master PL 4 pin 55w	47,56	300	NO OK	2
53	Archivo 53	2,8	0,76	10	1	Master PL 4 pin 55w	65,56	300	NO OK	5
54	Fotocopiadora	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	180,44	300	NO OK	1
55	Comedor 2	2,8	0,76	10	1	Master PL 4 pin 55w	409,33	300	OK	
56	Jefa Soporte Operativo	2,8	0,76	2	1	Master PL 4 pin 55w	327,11	300	OK	1
1001	Pasillo 1 trasero	2,8		5	1	Master PL 4 pin 55w	no fue medido	300		5

Relevamiento Luminarias Fideicomiso

Punto de muestra	Sector	Altura techo	Altura plano de trabajo	Cantidad de luminarias	Lámpara por luminaria	Tipo de lámpara	Valor medido estudio	Valor requerido	OK/NO OK	Nevas luminarias a instalar por alternativa 4
1002	Pasillo 2 delante de compras	2,8		10	1	Master PL 4 pin 55w	no fue medido	300		10
1003	Pasillo 3 entre administración y pto 30 a 25	2,66		2	1	Master PL 4 pin 55w	no fue medido	300		2
1004	Pasillo 4 acceso a baños desde atrás de pto 30 a 34	2,66		1	1	Master PL 4 pin 55w	no fue medido	300		1
1005	Archivo entre 12 (Director VI) 15 (administración)	2,8		2	1	Master PL 4 pin 55w	no fue medido	300		2

Cantidad total de Luminarias

293

122